

CONSULTA N° 28

Consulta:

Alarmas de gases médicos: como mínimo deberían ser 5 (O2, AC, VC, N2O, CO2) y no están en plano de GM. Definir si van y ubicación.

RESPUESTA:

Es correcto, habrá 5 redes, se deberá prever 5 alarmas de gases.